

OBEC ROVINKA

Hlavná 350, 900 41 Rovinka

č. OR SÚ 157/797/9255/2025/FLM

Rovinka 27.01.2026

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

OVEROVACIA DOLOŽKA PROJEKTU STAVBY

podľa § 65 zákona č. 25/2025 Z.z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(Stavebný zákon)

Obec Rovinka, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 15 ods. 1 zákona č. 25/2025 Z.z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) po preskúmaní predloženého projektu stavby zo dňa 27.10.2025 podľa § 65 ods. 5 Stavebného zákona v spojení s § 16 vyhlášky č. 60/2025 Z.z. o štruktúre a prevádzke informačného systému územného plánovania a výstavby, o obsahu podaní a obsahu a rozsahu dokumentácie stavby (ďalej len „Vyhláška č. 60/2025 Z.z.“)

overuje projekt stavby

ID stavby: nepridelené

Názov stavby: „Rovinka, Železničná ul., rekonštrukcia komunikácie, kabelizácia NN vzdušného vedenia“

Členenie stavby: SO 01 Kabelizácia NN vedenia 2324

Miesto stavby: Železničná ulica v Rovinke

Stavebné pozemky: pozemky CKN, parcelné čísla 40/1, 40/11
pozemky EKN, parcelné čísla 803

katastrálne územie: Rovinka

Stavebník: **Západoslovenská distribučná, a.s.**, IČO: 36 361 518
sídлом Čulenova 6, Bratislava
(ďalej len „stavebník“)

v zastúpení: Obec Rovinka
sídлом Hlavná 350, 900 41 Rovinka

Identifikačný kód: 2324 Energetika - výroba a rozvod elektrickej energie

Typ stavby: Samostatná stavba

Charakter stavby: inžinierska stavba,
novostavba
jednoduchá stavba
Trvalá stavba

Účel stavby: výroba a rozvod elektrickej energie

Projektant: spoločnosť TRONT, s.r.o., IČO: 48 209 945, sídlom Romanová 19, Bratislava,
identifikačné údaje hlavný projektant Ing. Peter Náhly, autorizovaný stavebný inžinier
dokumentácie: reg. č. 6306*14, stupeň projektovej dokumentácie: stavebný zámer a projekt stavby, termín 12/2024.

Uskutočnenie stavby: dodávateľsky

Dodávateľ : **Západoslovenská distribučná, a.s.,** IČO: 36 361 518,
sídlom Čulenova 6, Bratislava

Podrobné údaje o stavbe:

Predmetom projektovej dokumentácie je demontovanie vzdušného NN vedenia a realizácia novej trasy NN káblového vedenia, ktorá je navrhovaná vo voľnom teréne, v chodníkoch paralelne s trasou existujúcich miestnych komunikácií.

NN distribučný rozvod: Z dôvodu úpravy cesty je potrebné zakabelizovať NN vzdušné vedenie v predmetnej lokalite. Existujúci NN distribučný rozvod vzdušného vedenia na Železničnej ul. 2x 3 AIFe6 70+50 a smer Školská bude zdemontovaný od podperného bodu 54 - 58. Toto vzdušné vedenie bude nahradené káblovým vedením NAYY-J 4x240. Na Železničnej ul. budú NN káble naspojované káblovými spojkami SVC-Z na existujúce NN káble ktoré vychádzajú z TS 0055-001. Jeden z NN káblov povedie na Školskú ul. do novonavrhovanej skrine VRIS-K, ktorá bude umiestnená na novom podpernom bode JB 10,5/20. Z nej NN káblom NAYY-J 4x95 bude prepojený na existujúce vzdušné vedenie. Na prepoj budú namontované NN z vodiče prepätia LVA. Druhý bude ukončený v existujúcej skrini SR 55048002 v ktorom bude vymenený poistkový odpínač za 400A. Na treťom NN kábli bude vybudovaná skriňa SR cez ktorú bude NN kábel preslučkovaný a na konci bude naspojovaný na existujúci NN kábel cez NN káblovú spojku SVC-Z

Navrhovaný NN kábel bude uložený, prevažne v chodníkoch v spoločnej káblovej ryhe 50x70 cm vo voľnom teréne káblovej ryhe 50x80 v pieskovom lôžku kryté betónovou doskou a výstražnou fóliou. V prípade križovania s inžinierskymi sieťami a pod spevnenými plochami budú NN káble uložené v káblovej ryhe 110x120 cm v chráničkách FKKV 160.

NN prípojky:

Z novonavrhovanej skrine SR5 na Železničnej ul. budú napájané všetky NN prípojky, ktoré boli napojené zo vzdušného vedenia. 2 NN prípojky budú napojené do existujúcich elektromerových rozvádzačov. Pre 3 NN prípojky sa vybudujú nové elektromerové rozvádzače, ktoré budú umiestnené na verejne prístupnom mieste. Na Školskej ul. na novom podpernom bode bude umiestnená poistková skriňa SPP2 s PV 50A. Z nich bude napojený nový NN kábel ktorý bude ukončený v existujúcom elektromerovom rozvádzači. NN prípojky budú vybudované káblom NAYY-J 4x25.

Umiestnenie navrhovaných chráničiek a prechodov káblov cez cestné komunikácie bude upresnené pri realizácii stavby. Káble budú uložené v káblovej ryhe pri dodržaní STN 33 2000 5-52 s min. krytím terén 0,7 m pod úrovňou terénu chodník 0,5 m pod úrovňou chodníka cesty 1,1 m pod úrovňou cesty.

Stavba je osadená podľa situácie M 1:500.

Na predmetnú stavbu bolo obcou Rovinka vydané rozhodnutie o stavebnom zámere podľa § 60 zákona č. 25/2025 Z.z. Stavebného zákona, pod č. **OR SÚ 157/797/9098/2025/FLM** zo dňa **15.12.2025**, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.01.2026.

Overenie súladu

Projekt stavby bol overený v rozsahu § 65 ods. 3 Stavebného zákona a je v súlade:

- s rozhodnutím o stavebnom zámere č. OR SÚ 157/797/9098/2025/FLM zo dňa 15.12.2025
- so záväznými stanoviskami dotknutých orgánov
- so záväznými vyjadreniami dotknutých právnických osôb

Poučenie o povinnostiach stavebníka

Stavebník je povinný oznámiť do 15 dní od uzatvorenia zmluvy obchodné meno zhotoviteľa stavby a meno a priezvisko stavbyvedúceho.

Lehota platnosti overovacej doložky projektu stavby:

Podľa § 65 ods. 6 Stavebného zákona overovacia doložka stráca platnosť, ak sa so stavebnými prácami nezačalo do dvoch rokov odo dňa jej vydania, ak správny orgán neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu.

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 90,- € bol zaplatený prevodom do pokladne obce Rovinka.

Prílohou overovacej doložky projektu stavby je:

- projekt stavby

Ing. Tomáš Káčer

starosta obce

Na doručenie so žiadosťou o zverejnenie:

1. Obec Rovinka

Obec Rovinka žiadame, aby predmetné rozhodnutie vyvesili po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým a po zvesení zaslali kópiu na tunajší úrad, s potvrdením dátumu vyvesenia a zvesenia rozhodnutia.

Doručuje sa:

Účastníci konania:

Verejnou vyhláškou sa doručuje všetkým účastníkom konania, ktorých práva a právom chránené záujmy by mohli byť vydaným rozhodnutím priamo dotknuté.

2. Vlastníkom stavebných pozemkov parciel KN registra „C“: parc. č. 40/1, 40/11 a registra E parc.č. 803, kat. územie Rovinka
3. Vlastníkom susedných pozemkov najmä parciel KN registra „C“: parc. č. 38, 1676/18, 48/6, 49, 50/1, 51, 54/1, 52, 1839/1 1827/70, kat. územie Rovinka

4. Neznámym účastníkom konania a účastníkom konania, ktorých pobyt správne mu orgánu nie je známy
5. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava v zastúpení splnomocnenej spoločnosti: Obec Rovinka, Železničná 350, 900 41 Rovinka - stavebník
6. TRONT, s.r.o., Romanová 19, 851 02 Bratislava– projektant

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:

Dátum vyvesenia:

Dátum zvesenia:

Pečiatka a podpis:

Pečiatka a podpis: